



FAKTA OM FLUGTVEJE

DET Siger LOVEN

Flugtveje er: Gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Det kan være nogle, som I normalt bruger, eller som udelukkende er flugtveje og nødudgange.

- Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og oplyste, så man kan færdes sikkert
- Gangarealer til alle flugtveje fra salgslokaler skal være frie i mindst 1,3 meter af bredden (for salgslokaler indrettet før 1. februar 1977 er kravet for bredden 1,2 meter)
- Flugtvejsdøre må ikke blokeres af inventar, tekniske hjælpemidler, varer og affald mv.
- Døre i flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af nøgle
- Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg. Lukkemekanismen på døre må ikke sættes ud af funktion, fx med en kile
- Flugtveje skal være godt belyst. Vær opmærksom på, at der også kan være krav til flugtvejsbelysning (se byggetilladelsen)
- Rulledøre, skydedøre, svingdøre o. lign., som indgår i flugtvejen, skal tillade fri passage
- Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes
- Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange, og dæk ikke flugtvejskilte til med pynt eller andet
- Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted

LOVGRUNDLAG

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning: § 10, stk. 2, § 16 og § 17

GODT AT VIDE

- Regler om flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet
- I tvivlstilfælde, kontakt de lokale brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet
- Marker fx med et malet felt på gulvet, at der ikke må stå varer, tekniske hjælpemidler og andet foran døre og vinduer, der fungerer som flugtveje/nødudgange

LÆS MERE OM EMNET

FRA BFA HANDEL

Website "Brand og evakuering i detailhandlen"

FRA ARBEJDSSTILSYNET

Vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning

Vejledning A.1.11 om arbejdsrum på faste arbejdssteder

Vejledning A.1.10 om flugtveje og sikkerhedsbelysning på faste arbejdssteder

FRA ANDRE KILDER

Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter

Bygningsreglement kapitel 5 om brandforhold