

DET SIGER LOVEN

Flugtveje er: Gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Det kan være nogle, som I normalt bruger, eller som udelukkende er flugtveje og nødudgange.

- Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og oplyste, så man kan færdes sikkert
- Gangarealer til alle flugtveje fra salgslokaler skal være frie i mindst 1,3 meter af bredden (for salgslokaler indrettet før 1. februar 1977 er kravet for bredden 1,2 meter)
- Flugtvejsdøre må ikke blokeres af inventar, tekniske hjælpemidler, varer og affald mv.
- Døre i flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af nøgle
- Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg. Lukkemekanismen på døre må ikke sættes ud af funktion, fx med en kile
- Flugtveje skal være godt belyst. Vær opmærksom på, at der også kan være krav til flugtvejsbelysning (se byggetilladelsen)
- Rulledøre, skydedøre, svingdøre o. lign., som indgår i flugtvejen, skal tillade fri passage
- Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes
- Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange, og dæk ikke flugtvejsskilte til med pynt eller andet
- Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted

LOVGRUNDLAG

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning: § 10, stk. 2, § 16 og § 17

GODT AT VIDE

- Regler om flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet
- I tvivlstilfælde, kontakt de lokale brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet
- Marker fx med et malet felt på gulvet, at der ikke må stå varer, tekniske hjælpemidler og andet foran døre og vinduer, der fungerer som flugtveje/nødudgange

LÆS MERE OM EMNET

Fra BFA Handel

[Website "Brand og evakuering i detailhandlen"](#)

Fra Arbejdstilsynet

[Vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning](#)

[Vejledning A.1.11 om arbejdsrum på faste arbejdssteder](#)

[Vejledning A.1.10 om flugtveje og sikkerhedsbelysning på faste arbejdssteder](#)

Fra andre kilder

[Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter](#)

[Bygningsreglement kapitel 5 om brandforhold](#)